

## UAB „Ukmergės šiluma“

Šviesos g. 17, Ukmergė, tel. 8-340-65109, faks. 8-340-63320,  
el. p. ukmergessiluma@takas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182714850

### Techniniai daviniai bei reikalavimai nepriklausomo šilumos g-tojo pajungimui prie RK-2 katilinės Klaipėdos g.5a aptarnavimo zonos šil.tinklų

Nr.3

2014 m. kovo mėn.21d.  
Ukmergė

Techniniai daviniai išduodami UAB „Pramonės energija“ adresu Kauno g.120 ir galioja iki 2015 m. kovo mėn. 21 d.

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Matavimo vienetas	Dydis
1.	Skaičiuota darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra ( šild.sezono metu) katilinės kolektoriuje	<sup>0</sup> C	92
2.	Skaičiuota darbinė grąžinamo šilumnešio temperatūra ( šild.sezono metu) katilinės kolektoriuje	<sup>0</sup> C	48
3.	Skaičiuota darbinė tiekiamo šilumnešio temperatūra (ne šild.sezono metu) katilinės kolektoriuje	<sup>0</sup> C	75
4.	Skaičiuota darbinė grąžinamo šilumnešio temperatūra ( ne šild.sezono metu)	<sup>0</sup> C	40
5.	Didžiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje (šildymo sezono metu)	bar	5,7
6.	Mažiausias darbinis slėgis grąžinimo linijoje (šildymo sezono metu)	bar	3,0
7.	Didžiausias darbinis slėgis tiekimo linijoje (ne šildymo sezono metu)	bar	4,6
8.	Mažiausias darbinis slėgis grąžinimo linijoje (ne šildymo sezono metu)	bar	3,0
9.	Šiluminis apkrovimas: Max šild.sezono metu Min ne šild.sezono metu	MW	5,0 0,3

#### Kiti reikalavimai:

1. Šil.tinklų pasijungimą atlikti į RK-2 katilinės adresu Klaipėdos g.5a,Ukmergė vidaus kolektorių per nepriklausomą šil.tinklų pajungimo schemą (plokštelinį šilumokaitį) atliekant visus būtinus šil.tinklų vamzdinių privedimus bei pakeitimus katilinės šiluminėje , elektrotechninėje ir automatikos dalyse.
2. Suprojektuoti ir įrengti pasijungimo taške šilumos apskaitos mazgą su distanciniu duomenų nuskaitymu ir perdavimu į bendrą dispečerinės Šviesos g.17 pultą. Šilumos apskaitos vietą bei schemą derinti su UAB“Ukmergės šiluma“.

3. Visus prisijungimus ir kitus techninius sprendimus derinti su UAB "Ukmergės šiluma", bei atlikti pasijungimo į katilinės vidaus kolektorių techninį projektą.

**Pastaba: Iškilus nenumatytoms aplinkybėms techniniai daviniai bei reikalavimai gali būti keičiami įspėjus nepriklausomą šil. gamintoją prieš 10d.**

Sudarė : vyr.inžinierius

Gimantas Bernotas

Techninius davinius gavau: