

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“

1. **Pirkimo objektas** – gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą) (toliau – Prekė).

1.1. **Pirkimo objekto apibūdinimas** – perkamos gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme). Tiekėjai privalo užtikrinti, kad parduodamos gamtinės dujos atitinka Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 46 str. Reikalavimus.

2. **Bendrieji reikalavimai:**

2.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

2.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;

2.3. pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, tiekėjas atlieka dujų kiekio balansavimą.

2.4. savitarnos sistemoje vartotojui turi būti prieinami: kasdieniai kasvalandiniai vartojimo duomenys, istoriniai 3m. vartojimo duomenys, PVM sąskaitos faktūros, detalizacijos, parodymų ir planinių dujų kiekių bei vartojimo pajėgumų ir ilgalaikių perdavimo pajėgumų deklaravimas, ataskaitos susijusios su perdavimo ir skirstymo paslaugų teikimu, vartojimo pajėgumais, ilgalaikiais perdavimo pajėgumais, aktualūs pranešimai dėl užsakytų pajėgumų viršijimo, informacija apie tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;

2.5. dujų pristatymo vieta – UAB “Ukmergės šiluma” dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos taškai, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas pateikia Prekes UAB “Ukmergės šiluma”. Prekės bus tiekiamos į šias dujų pristatymo vietas:

1 lentelė

1	Katilinė Nr.1. Ukmergė, Šviesos g. 17
2	Katilinė Nr.2. Ukmergė, Klaipėdos g. 5A
3	Katilinė Nr.3. Ukmergė, Vilniaus g. 89C
4	Katilinė Nr.4. Ukmergė, Miškų g. 45
5	Katilinė Nr.5. Šventupė, Darbo g.
6	Katilinė Nr.6. Ukmergė, Pašilės g. 6
7	Katilinė Nr.7. Ukmergė, Pašilės g. 8
8	Katilinė Nr.8. Ukmergė, Pivonijos g. 3A
9	Katilinė Nr.9. Ukmergė, Pivonijos g. 5A
10	Katilinė Nr.10. Ukmergė, Pivonijos g. 7
11	Katilinė Nr.11. Ukmergė, Pivonijos g. 3B
12	Katilinė Nr.12. Ukmergė, Pašilės g. 19
13	Katilinė Nr.13. Ukmergė, Vytauto g. 4
14	Katilinė Nr.14. Deltuva, Šviesos g. 3
15	Katilinė Nr.15. Deltuva, Žalgirio g. 5
16	Katilinė Nr.17. Ukmergė, Utenos g. 4
17	Katilinė Nr.18. Ukmergė, Kauno g. 44
18	Katilinė Nr.19. Vytauto g. 36, Deltuva, Ukmergės r.

2.6. Nedelsiant pranešti UAB “Ukmergės šiluma” apie avarijas bei gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių dujų tiekimas į UAB “Ukmergės šiluma” pristatymo vietas;

2.7. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam Prekių kiekiui, nurodytam techninės specifikacijos 2 lentelėje.

3. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti keičiamos abipusiu šalių susitarimu.

4. Pirkimo sutartyje numatytas preliminarus kiekis galės būti didinamas arba mažinamas, bet ne daugiau nei 30 procentų nuo preliminaraus dujų kiekio sutarties laikotarpiui. Didinti ar mažinti numatytą preliminarų dujų kiekį daugiau nei 30 (trisdešimt) procentų galima tik abiejų šalių raštišku susitarimu.

5. UAB “Ukmergės šiluma” preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

2 lentelė

2025 metams reikalingas dujų kiekis, MWh							
I ketvirtis		II ketvirtis		III ketvirtis		IV ketvirtis	
Sausis	2900	balandis	2000	liepa	1100	spalis	2100
Vasaris	2600	gegužė	1100	rugpjūtis	1600	lapkritis	2300
Kovas	2 400	birželis	1100	rugsėjis	1300	gruodis	2800
Iš viso:	7900	Iš viso:	4200	Iš viso:	4000	Iš viso:	7200
Iš viso:						23300	

6. Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus, pateikiamas informavimo tikslais.

7. UAB “Ukmergės šiluma” preliminarūs gamtinių dujų transportavimo kiekiai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus maksimalus kiekis	
1	2	3	4	
1.	Gamtinių dujų perdavimas	Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai	MWh/parai metams	100
		Perduotas kiekis	MWh	23300
		Vartojimo pajėgumai visoms pristatymo vietoms	MWh/parai	427,962
2.	SGDT dedamoji (gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji)	MWh/parai	427,962	
3.	Gamtinių dujų skirstymas	MWh	23300	

Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios ar jų dydžiai pirkimo sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos reglamentuojančius aktualios redakcijos teisės aktus.

8. **Gamtinių dujų techniniai rodikliai:**

8.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:

8.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;

8.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistas;

8.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -15°C ir ne aukštesnė už 50°C ;

8.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.