



M. MARTINU:
UAB „Ukmergės šiluma“
Vyr. inžinierius
Gintautas Bernotas
2016 m. sausio 03d.

UAB „Ukmergės šiluma“

Katilinių Nr.1,2 3,Šilo,Šventupės technologinio vandens Cheminės kontrolės grafikas

Eil. Nr.	Kontroliuojamas vandens srautas	Bandinių ėmimo vieta	Kokybės rodiklis	Matavimo vienetai	Vandens kokybės norma	Analizės periodiškumas
1	Chemiškai valytas vanduo po filtro	Po Na-kat. filtro	Bendras kietumas Šarmingumas (m,p)	µg ekv/l mmol/l	Nenormuojamas	1 kartą per savaitę
2	Tinklų papild.vanduo iš talpos	Iš talpos	Bendras kietumas Šarmingumas (m,p)	µg ekv/l mmol/l	Nenormuojamas	1 kartą per savaitę
3	Termofikacinis vanduo	Iš bandinių ėmimo vietos	Karbonatinis indeksas I _κ	(mg-ekv/kg) ²	< 3,2	1 kartą per savaitę
4	Termofikacinis vanduo,	Iš bandinių ėmimo vietos	Bendras kietumas Šarmingumas (m,p)	µg ekv/l mmol/l	Nenormuojamas	1 kartą per savaitę
		Iš bandinių ėmimo vietos	Laisvoji angliarūgštė	mg/kg	Turi nebūti	1 kartą per ketvirtį
		Iš bandinių ėmimo vietos	pH	-----	8,5 -9,5	1 kartą per ketvirtį
		Iš bandinių ėmimo vietos	Deguoonis	µg/kg	< 20	1 kartą per ketvirtį
		Iš bandinių ėmimo vietos	Geležies junginių	mg/l	< 0,5	1 kartą per ketvirtį
		Iš bandinių ėmimo vietos	Suspenduotųjų medžiagų	mg/l	< 5	1 kartą per ketvirtį
		Iš bandinių ėmimo vietos	Naftos produktų	mg/l	<1	1 kartą per ketvirtį

Pastaba: Vandens bandinių cheminę kontrolę pažymėta paryškintu šriftu vykdoma darbo vietoje ,kitus bandymus atlieka Termolink atstovas