



UAB "Ukmergės šiluma"  
 direktorius  
 Vydas P...  
 2017 m. ...



Ukmergės raj. savivaldybės  
 administracijos direktorius  
 Stasys Jackūnas  
 2017 m. ... mėn. ... d.





Valstybinės Energetikos Inspekcijos  
 Utenos teritorinio skyriaus vedėjas  
 ...  
 2017 m. ... mėn. ... d.

UAB "UKMERGĖS ŠILUMA"

**Ukmergės raj. Deltuvos gyv. Žalgirio g. 5**  
**Šilumnešio temperatūrų šilumos punktuose (katilinėje) temperatūrinis grafikas**  
 2017/2018m. šildymo sezonas

Lauko oro temperatūra, °C	Paduodama temperatūra, ±5% °C	Grižtama temperatūra, ±5% °C
10	70,0	40,0
9	70,0	40,0
8	70,0	40,0
7	70,0	40,0
6	70,0	40,0
5	70,0	40,0
4	70,0	40,0
3	70,0	40,0
2	70,0	39,0
1	70,0	39,0
0	70,0	39,0
-1	71,0	40,0
-2	71,0	40,0
-3	71,0	40,0
-4	71,0	40,0
-5	72,0	41,0
-6	73,0	41,0
-7	73,0	41,0
-8	74,0	42,0
-9	74,0	42,0
-10	74,0	42,0
-11	75,0	43,0
-12	75,0	43,0
-13	75,0	43,0
-14	76,0	44,0
-15	76,0	44,0
-16	77,0	45,0
-17	78,0	46,0
-18	79,0	47,0
-19	80,0	47,0
-20	81,0	48,0
-21	81,0	48,0
-22	82,0	49,0
-23	82,0	49,0



Sudarė:  Vyr.inžinierius Gimantas Bernotas